

LEGENDA SIMBOLI

AMBITI	PUNTO LUCE STRADALE SINGOLO N. 1 armatura s.a.p. 70 W su palo H=8 m	
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO	PUNTO LUCE STRADALE TRIPLO N. 3 armature s.a.p. 70 W su palo H=8 m	
VIABILITA' IN PROGETTO	TORRETTA PRESE CARRABILE A SCOMPARSA	
IMPIANTI IN PROGETTO	SIGLA ELEMENTO DI IMPIANTO XXX	
OPERE EDILI COMPLEMENTARI IN PROGETTO	**OPERE EDILI COMPLEMENTARI**	
ELEMENTI DI IMPIANTO	CANALIZZAZIONE PORTACAVI INTERRATA Cavidotto pead, corrugato, doppia parete, classe min 450 N, da 125 mm, completo di filo pilota	
CONTATORE ELETTRICO B.T.	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS Dim. int. 40×40 cm, completo di chiusino in ghisa sferoidale conforme a UNI EN 124	
QUADRO ELETTRICO B.T.		
ALIMENTAZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		
PUNTO LUCE DI ARREDO URBANO N. 1 proiettore s.a.p. 70 W su palo H=6 m		

ANNOTAZIONI

1 **QUADRISTICA**
IL QUADRO ELETTRICO -Q1- IN PROGETTO VERRA' INSTALLATO SU UN BASAMENTO DI FONDAZIONE IN CLS DIM. 0.80×0.50×0.50 m CIRCA E SARA' COMPLETO DI IMPIANTO DI TERRA LOCALE COSTITUITO DA N. 1 DISPERSORE A PICCHETTO IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50×50×5 mm, L=1500 mm, INFISSO NEL TERRENO IN PROSSIMITA' DEL QUADRO E COLLEGATO AL SUO COLLETTORE DI TERRA MEDIANTE CONDUTTORE ISOLATO 1X 16 mm².

2 **DISTRIBUZIONE**
I CAVIDOTTI INTERRATI IN PROGETTO SARANNO POSTI IN OPERA ENTRO SCAVI PREDISPOSTI SEZ. 0.40×1.25 m, AD UNA PROFONDITA' DAL PIANO DI CAMPAGNA SETTIMATO DI 1.00 m DIFFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE CAVIDOTTO) E ADEGUATAMENTE SEGNALATI MEDIANTE LA POSA, IN FASE DI RIRTERRO, DI NASTRO MONITORE.

3 **PUNTI UTILIZZO**
3.1 TORRETTE PRESE CARRABILI A SCOMPARSA
SARANNO DEL TIPO 2CL/1ST MOD. 2TS4 (O EQUIVALENTE), COSTITUITE DA:
- N. 1 SEZIONATORE SOTTOCARICO MODULARE 3×In×32 A POSTO IN APPOSITO CENTRALINO TERMOPLASTICO MODULARE PORTA-APPARECCHI MIN IP66;
- N. 3 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1 n In×16 A - 0.03 A POSTI NEL CENTRALINO DI CUI SOPRA;
- N. 3 PRESE TIPO CEE (O EQUIVALENTI) 2P+T, 16 A, MIN IP66;
- Q.B. COLLEGAMENTI ELETTRICI.

3.2 PUNTI LUCE DI ARREDO URBANO
SARANNO FONDATI CIASCUNO SU PUNTO DI CLS DIM. 1.00×1.00×1.00 m CON BICCHIERE Ø 200 mm, H=800 mm E SARANNO COSTITUITI CIASCUNO DA:
- PALO CILINDRICO IN ACCIAIO VERNICIATO TIPO IGUZZINI MOD. SISTEMA FLAMINIA COD. 1298, D=102 mm, L=6400 mm (O EQUIVALENTE) COMPLETO DI MORSETTIERA DI DERIVAZIONE CLASSE II CON FUSIBILE 4 A gG SULLA DERIVAZIONE ALL'ARMATURA;
- BRACCIO TIPO IGUZZINI MOD. SISTEMA FLAMINIA COD. 8116, L=600 mm (O EQUIVALENTE);
- PROIETTORE TIPO IGUZZINI MOD. SISTEMA FLAMINIA COD. 8051 (O EQUIVALENTE), OTTICA «ST», ISOLAMENTO DI CLASSE II, UNITA' ELETTRICA PER LAMPADA HST-DE 70 W , COMPLETO DI LAMPADA.

3.3 PUNTI LUCE STRADALI
SARANNO FONDATI CIASCUNO SU PUNTO DI CLS DIM. 1.00×1.00×1.00 m CON BICCHIERE Ø 200 mm, H=800 mm E SARANNO COSTITUITI CIASCUNO DA:
- PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO, L=8000 mm, D=n×58+4 mm, s=4 mm COMPLETO DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DELLA SEZIONE DI INNESTO NEL PUNTO CON ANNICOTTO TERMORESTRINGENTE E DI MORSETTIERA DI DERIVAZIONE CLASSE II CON FUSIBILE 4 A gG SULLA DERIVAZIONE ALL'ARMATURA;
- EVENTUALE BRACCIO SEMPLICE O DOPPIO/TRIPLO (QUALORA INDICATO NEL DISEGNO);
- ARMATURA STRADALE TIPO PHILIPS MOD. IRIDIUM (O EQUIVALENTE), VETRO PIANO DI CHIUSURA, ISOLAMENTO DI CLASSE II, UNITA' ELETTRICA PER LAMPADA SON-TP 70 W , COMPLETA DI LAMPADA.

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE DI TURRIACO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARCONI

PROGETTISTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	dott. ing. Giovanni Rodà dott. ing. Giovanni Rodà
COLLABORATORI: INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	geom. Rolando Fabbi Susanna Colovatti ing. Claudio Stivella
APPROVAZIONE	

PROGETTO ESECUTIVO	*SCALA:*	1:250
IMPIANTI ELETTRICI	*DATA:*	marzo 2011
	REV:	1
	COD:	nome file ref
progetto con riferimenti relazione di calcolo	TAV. E.7	