COMMITTENTE	Comune di Turriaco piazza Libertà 34 34070 Turriaco (GO)
COMMESSA	Riqualificazione energetica della sede comunale
OGGETTO	IMPIANTO TERMOIDRAULICO
PARTE	Schema CT

PROGETTISTA	Ing. Dennis Tandin via Colombar 6/E 34071 Cormòns (GO) dennis.tandin@gmail.com mobile 3284614728
TAVOLA	mecc
REV.	00
CODE	Prj. 28_19
PAG.	3/3
SOST.	/
DATA	22/07/2019
SCALA	/
	-

LOCALE CENTRALE TERMICA

INTUBAMENTO CAMINO ESISTENTE
CON TUBAZIONE IN PP DN160

SONDA CLIMATICA
ESTERNA

INTERRUTORE ELETTRICO
GENERALE CENTRALE TERMICA
(ESTERNO CT)

220 VOLT

QUADRO
ELETTRICO

IMPIANTO ESISTENTE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE

VENTILAZIONE
INTERCAPEDINE
CANNA FUMARIA
INTUBATA

LINEA DI SICUREZZA

5 bar

termometro

manometro con
omologazione

pozzetto
da immersione

TS

PB
min

PB
max

3"

SCAMBIATORE A
PIASTRE

IMPIANTO ESISTENTE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE

SCARICO CONDENSA

NEUTRALIZZATORE
CONDENSA

GENERATORE RIELLO
Steel pro Power
114-2P

24 lt.

IN FOGNATURA

TS limitatore di temperatura
o termostato di sicurezza
a riarmo manuale

PB min dispositivo di protezione
pressione minima

PB max limitatore di pressione
o pressostato di blocco
a riarmo manuale

VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
(INTERNO CT)

1"1/2 ACCIAIO

DAL CONTATORE ESISTENTE

VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
(ESTERNO CT)