ATTENZIONE !
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE

PIANTA COPERTURA - scala 1:100



SUDDIVISIONE DEI CAMPI FOTOVOLTAICI

SOTTOCAMPO A

Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.A	1	18 Pannelli da 275 W - Tot. 4,95 kWp
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.A	6	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.A	12	
ulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.A	18	

SOTTOCAMPO B

Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.B	1	18 Pannelli da 275 W - Tot. 4,95 kWp
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.B	6	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.B	12	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 1.B	18	

SOTTOCAMPO B

Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 2.B	1	18 Pannelli da 275 W - Tot. 4,95 kWp
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 2.B	6	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 2.B	12	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 2.B	18	

SOTTOCAMPO B

Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 3.B	1	18 Pannelli da 275 W - Tot. 4,95 kWp
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 3.B	6	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 3.B	12	
Modulo fotovoltaico da 275Wp	STRINGA 3.B	18	

Campo fotovoltaico composto da 72 pannelli da 275 Wp - Tot. 19,80 kWp

ATTENZIONE !
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE

LEGENDA

SOTTOCAMPO A - TOTALE 4,95 kWp	PANNELLO FOTOVOLTAICO A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATO CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO, POSA IN OPERA SU STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO ANCORATA ALLA BASE, COSTITUITA DA PROFILATI IN ALLUMINIO O ACCIAIO. POTENZA DEL PANNELLO 275 Wp
SOTTOCAMPO B - TOTALE 14,85 kWp	PANNELLO FOTOVOLTAICO A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATO CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO, POSA IN OPERA SU STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO ANCORATA ALLA BASE, COSTITUITA DA PROFILATI IN ALLUMINIO O ACCIAIO. POTENZA DEL PANNELLO 275 Wp
ATTENZIONE ! IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE	CARTELLO MONITORE CONFORME A PRESCRIZIONI D.lgs 81/08 INSTALLATO NEI PRESSI DEI VARCHI DI ACCESSO/USCITA DELL'EDIFICIO



SCALA A GABBIA



1. PARTICOLARE COLLEGAMENTO A TERRA PROFILO METALLICO



2. PARTICOLARE INSTALLAZIONE PASSERELLA GRIGLIATA

DIMENSIONI DI UN MODULO FOTOVOLTAICO TIPO DA 275 Wp



PARTICOLARE SISTEMA DI SUPPORTO PANNELLI FOTOVOLTAICI SU FALDA CURVA SISTEMA SEMINTEGRATO



SCHEMA IMPIANTO DI PROTEZIONE E CAPTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE A NORMA CEI 81-1



PARTICOLARE "TIPO" ANCORAGGIO CAPTATORE



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE TURRIACO

COMMITTENTE	COMUNE DI TURRIACO
LAVORO	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMMOBILI COMUNALI
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	PALESTRA PROGETTO PIANTA COPERTURA SCALA 1:100

RUNCIO
Via Prepotto, 28 - 33100 UDINE
P.IVA 01485040307
Architettura Ingegneria Urbanistica
ASSOCIATI
Ing. Adriano Rundo
Arch. Rodolfo Rundo

IL TECNICO RESPONSABILE

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO 04 OTTOBRE 2017

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU.14.17
			Nome file plot
			architettonico b+w.ctb
			nome file disegno
			tav.a3palermoprogetto 100.dwg

TAVOLA A3

A termini di legge di riserviamo la proprietà' di questo elaborato con diritto di riproduzio e copiatelo senza nostra autorizzazione.